



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ  
«РЕГИСТР ПОЖТЕСТ»



**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**  
N ССРП-ВУ.ПБ34.Н.00269

(номер сертификата соответствия)

**ЗАЯВИТЕЛЬ**

Общество с ограниченной ответственностью «Алютех Инкорпорейтед».  
Адрес: 220075, Республика Беларусь, Минская обл., Минский район, СЭЗ «Минск», ул. Селицкого, д. 10, ком. 301. Тел.: +375-17-299-61-11. E-mail: info@alutech.by. УНП: 101452725.

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ**

Общество с ограниченной ответственностью «Алютех Инкорпорейтед».  
Адрес: 220075, Республика Беларусь, Минская обл., Минский район, СЭЗ «Минск», ул. Селицкого, д. 10, ком. 301. Тел.: +375-17-299-61-11. E-mail: info@alutech.by. УНП: 101452725.

**ОРГАН ПО  
СЕРТИФИКАЦИИ**

Общество с ограниченной ответственностью «НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «ПОЖ-АУДИТ».  
Адрес: 109428, Россия, г. Москва, Рязанский проспект, д.10, стр.2, тел./факс: +7 (495) 740-43-62 (61),  
e-mail: info@pozhaudit.ru. Почтовый адрес: 109456, г. Москва, а/я 4. ОГРН: 5087746009489. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ34, внесен в реестр аккредитованных лиц 14.05.2015 г. Федеральной службой по аккредитации, уполномочен Некоммерческим партнерством «Национальная академия наук пожарной безопасности» НАНПБ.

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО  
ПРОДУКЦИЯ**

код ОКПД2 25.11.23.120 код ТН ВЭД ЕАЭС 7610 90 900 0

Профили роллетные роликовой прокатки (алюминиевые заполненные мягким или твердым пенополиуретаном, с защитно-декоративным лакокрасочным полиуретановым модифицированным полиамидом покрытием), артикулы: AG/77, AG/77Н и PD/77, выпускаемые по ТУ РБ 37503931.003-2000. Серийный выпуск.

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ**

Соответствуют в части требований ст.145 Федерального закона от 22 июля 2008 года (с изм.) №123-ФЗ «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» и имеют следующие показатели пожарной опасности: группа горючести – Г3 (нормальногорючие) по ГОСТ 30244-94, группа воспламеняемости – В2 (умеренновоспламеняемые) по ГОСТ 30402-96, коэффициент дымообразования – Д2 (с умеренной дымообразующей способностью) по ГОСТ 12.1.044-89\*.

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ, ДОКУМЕНТЫ,  
ПОСЛУЖИВШИЕ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ**

Протокол испытаний: № Д-3/07-2018 от 13.07.2018 г., испытательного центра ООО «НТЦ «ПОЖ-АУДИТ» № ТРПБ.RU.ИН24, внесен в реестр аккредитованных лиц 15.05.2015 г. Федеральной службой по аккредитации, уполномочен Некоммерческим партнерством Национальная академия наук пожарной безопасности (НАНПБ). Акт о результатах анализа состояния производства сертифицируемой продукции № 031Д/ОС-18 от 07.05.2018 г. органа по сертификации ООО «НТЦ «ПОЖ-АУДИТ», аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ34, внесен в реестр аккредитованных лиц от 14.05.2015 г. Федеральной службой по аккредитации. Схема сертификации - 4с.

**СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ**

с 19.07.2018 г. по 18.07.2023 г.

Руководитель (заместитель руководителя)  
органа по сертификации

подпись

Д.А. Тарунтаев  
инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)

подпись

А.Н. Топчий  
инициалы, фамилия



РП № 0003397